

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74

☎ fax (34) 356-32-85

✉ psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, dnia 11 marca 2020 r.

NS-HKiŚ-4560-4/2020

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)
- § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

oraz sprawozdania z badań próbki wody nr OL/BW/704/40/108/W/20 z dnia 31.01.2020 r. pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 27 stycznia 2020 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z ustalonym harmonogramem

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu sieciowym Pawelki**

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72 h, natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodoru (pH) i przewodność.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Otrzymują:

1. Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH mgr Roman Browarski
Ul. Al. J. Piłsudskiego 61A
41-303 Dąbrowa Górnicza
2. Gmina Kochanowice
ul. Wolności 5
42-713 Kochanowice