

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74

✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.903.37.2024

Lubliniec, 20.03.2024 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawelki

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdania z badań nr 05548/ZL/24 z dnia 12.03.2024 r. wydanego przez Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawelki.

Wykonano badania próbki wody w zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, *Escherichię coli* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C.

W zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: jon amonu, azotyny, barwę, mętność, smak, zapach, odczyn, przewodność elektryczna właściwą, żelazo oraz glin.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Zakład Ochrony Środowiska „HYDROTECH” mgr Roman Browarski, Al. J. Piłsudskiego 60A, 41-303 Dąbrowa Górnicza
2. Wójt Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice
3. a/a